

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 а, т.55-15-40 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

ПСЧ-30, с. Кочубей, Тарумовский район, 368880 Телефон: 8 (261) 3-69-12

Факс 8 (261) 3-69-12, 7ondipr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 80/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКОУ «Кочубейская СОШ № 1», Заместителю директора по хозяйственной части Гаджиеву З.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Анварова А.М.*

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

от « 15 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 31 » 01 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 31 » 01 2019 г.

проведена проверка

Инспектором Абдулаевым И.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Кочубейская СОШ № 1», Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Садовая, д.37 А

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Заместителем директора по хозяйственной части Гаджиевым З.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	По периметру кровли не предусмотрено ограждение высотой 0,6 м. в соответствии с ГОСТ 25772	ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2012г. №184; п.8.11 СНиП 21-01-97*	20.08.2019 г.	
2.	Не все помещения защищены соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с таблицей №1 приложения к НПБ 110-03	ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2012г. №184; п.4 НПБ 110-03	20.08.2019 г.	
3.	Водоем, не обеспечен площадкой с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения	20.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возла-

гается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2019 г.

Инспектор Абдулаев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » января 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » января 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
39-99-99

