

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 а, т.55-15-40 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

ПСЧ-30, с. Кочубей, Тарумовский район, 368880 Телефон: 8 (261) 3-69-12

Факс 8 (261) 3-69-12, 7ondipr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 197/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКОУ «Кочубейская СОШ № 1», Директору Газимагомедову Р.О.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Анварова А.М.*

*Отделение надзорной деятельности и про-
филактической работы № 9 по г. Южно-
Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

от « 20 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.

« 3 » 07 2019 г. по 14 ч 00 мин. « 3 » 07 2019 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором по пожарному надзору по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и
Ногайскому районам Абдулаевым И.А.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное образовательное учреждение «Кочубейская СОШ № 1», Тарумовский рай-
он, с. Кочубей, ул. Садовая д.37А*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Директором Газимагомедовым Р.О.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Организовать прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума	(Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций");	20.01.2020 г.	
2.	Не все помещения защищены соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с таблицей №1 приложения к НПБ 110-03	ч.1 ст.46 ФЗ от 27.12.2012г. №184; п.4 НПБ 110-03	20.01.2020 г.	
3.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения. Не организовано не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов	(п. 55, 59 ППР)	20.01.2020 г.	
4.	Не обеспечены наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей, также не ведется в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	(пункт 478 ППР)	20.01.2020 г.	
5.	По периметру кровли не предусмотрено ограждение высотой 0.6м. в соответствии с ГОСТ 25772	(ч.1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2012г. №184; п.8.11СНиП 21-01-97)	20.01.2020 г.	

6.	водоем, не обеспечен площадкой с твердым покрытием размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей в любое время года.	п. 9.4. СП 8.13130.2009 система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения	20.01.2020 г.	
7.	На плане эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения первичных средств пожаротушения	(п. 7 ППР в РФ №390)	20.01.2020 г.	
8.	Руководитель организации не организывает не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	(п.24 ППР в РФ №390)	20.01.2020 г.	
9.	В здании, характеризующимся как объект с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок эвакуации на случай пожара (акты подтверждающие проведение тренировок не предоставлены)	п. 12 ППР в РФ №390)	20.01.2020 г.	
10.	Не проводится не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и не составляется акт (протокол) проверки ее состояния	(п. 21 ППР в РФ)	20.01.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в январе 2020 г.

Государственный инспектор по пожарному надзору по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам Абдулаев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 3 » 07 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

Директор Газимагомедов Р.О.

(должность, фамилия, инициалы)

« 3 » 07 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

39-99-99